

# **EVACUATORI di FUMO e CALORE (EFC)**

**UNI 9494/07**

*EVACUATORI DI FUMO E CALORE CARATTERISTICHE - DIMENSIONAMENTO E PROVE*  
(...omissis...)

## **5.7 - Posa in opera e manutenzione degli EFC**

### **5.7.6**

L'intera installazione deve essere soggetta a regolare manutenzione con controlli di funzionamento periodici  
(...omissis...)

Per poter eseguire questi controlli gli EFC devono poter essere aperti e richiusi dall'esterno.

I risultati delle verifiche periodiche devono essere registrati sul libro di manutenzione tenuto dal titolare dell'attività protetta.

(...omissis...)

**SAAVIEC**