

# **TRASPORTO INTERNAZIONALE di MERCI PERICOLOSE su STRADA - ADR - (Agreement dangerous road)**

## **ACCORDO ADR 01/07/2001**

### **MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO**

#### **8.1.4.1**

(...omissis...)

a) Ogni unità di trasporto deve essere munita di almeno un estintore d'incendio portatile adeguato alle classi d'infiammabilità (1) A, B e C, di una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità corrispondente di un altro accettabile agente estinguente), idoneo a combattere un incendio del motore o della cabina dell'unità di trasporto;

b) Sono richiesti gli apparecchi supplementari seguenti:

i) per le unità di trasporto aventi una massa massima ammissibile superiore a 7,5 tonnellate, uno o più estintori d'incendio portatili adeguati alle classi d'infiammabilità (I) A, B e C, di una capacità minima totale di 12 kg di polvere (o di capacità corrispondente di un altro accettabile agente estinguente), e di cui almeno un estintore abbia una capacità minima di 6 kg;

ii) per le unità di trasporto aventi una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, uno o più estintori d'incendio portatili adeguati alle classi d'infiammabilità (1) A, B e C, di una capacità minima totale di 8 kg di polvere (o di capacità corrispondente di un altro accettabile agente estinguente), e di cui almeno un estintore abbia una capacità minima di 6 kg;

iii) per le unità di trasporto aventi una massa massima ammissibile inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, uno o più estintori d'incendio portatili adeguati alle classi d'infiammabilità (1) A, B e C, di una capacità minima totale di 4 kg di polvere (o di capacità corrispondente di un altro accettabile agente estinguente);

(...omissis...)

#### **8.1.4.5**

Gli estintori d'incendio devono essere installati a bordo dell'unità di trasporto in modo che questi siano facilmente accessibili per l'equipaggio. La loro installazione deve proteggerli dagli effetti climatici in modo che la loro capacità operativa non sia indebolita. (Cassetta porta estintore)

(...omissis...)

### **BORSA ADR - DOTAZIONE STANDARD**



- Maschera piano facciale, con visore panoramico antiappannante CE 0158 idonea per usi antincendio EN 136 cl.3;
- filtro polivalente gas-polvere per maschera piano facciale;
- elmetto semplice giallo CE EN 397;
- completo giacca/pantalone in nylon;
- stivali in PVC;
- guanti in neoprene;
- flacone lavaocchi;
- 2 lampade lampeggianti a batteria;
- rotolo nastro bianco/rosso da metri 200;
- badile antiscintilla pieghevole mm1000.