

### TAGLIANDI MOTOPOMPE STAZIONI DI POMPAGGIO

#### Riferimenti Normativi

UNI 10779/2014

**Impianti di estinzione incendi**

**Reti idranti. Progettazione, installazione ed esercizio**

UNI 12845/2009

**Installazioni fisse antincendio**

**Sistemi automatici a sprinkler. Progettazione, installazione e manutenzione**

#### UNI 10779/2014

IMPIANTI ESTINZIONE INCENDI

RETI IDRANTI.

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO

#### 10.1 – Generalità

L'utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza dell'impianto, che rimangono sotto la sua responsabilità anche esistendo il servizio di ispezione periodica da parte della ditta installatrice od altro organismo autorizzato.

(...omissis...)

#### UNI 12845/2009

INSTALLAZIONI FISSE ANTINCENDIO

SISTEMI AUTOMATICI A SPRINKLER

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

#### 20.1.1 - Programmazione delle attività

L'utente deve eseguire un programma di ispezione e controlli, deve predisporre un programma di prova, assistenza e manutenzione e deve documentare e registrare le attività custodendo i documenti in apposito registro tenuto nel fabbricato.

(...omissis...)

#### SI FA PRESENTE CHE:

**i costruttori di motopompe per stazioni di pompaggio raccomandano di prevedere un tagliando del motore con le seguenti scadenze:**

- triennale per motori sprovvisti di riscaldatore dell'olio
- biennale per motori provvisti del riscaldatore dell'olio

**Il tagliando consiste nella sostituzione di:**

- olio;
- filtro olio;
- filtro gasolio.

Si ringrazia vivamente per l'attenzione riservata e si resta a disposizione per ulteriori ragguagli in merito.

**Vive Cordialità**