

# PORTE TAGLIAFUOCO

MINISTERO DELL'INTERNO

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
(...omissis...)

D. M. 10/03/1998 N. 64

## ALLEGATO VI

CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

### 6.3- Vie di uscita

(...omissis...)

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta moti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente. Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.

PORTE E FINESTRE APRIBILI RESISTENTI AL FUOCO  
E/O PER IL CONTROLLO DELLA DISPERSIONE DI FUMO

UNI 11473-1/2013

## 3 TERMINI E DEFINIZIONI

### 3.3

Controllo periodico: Misura di prevenzione atta a verificare con frequenza almeno semestrale l'efficienza delle porte, dei loro componenti ed accessori

## 7 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

### 7.7 Controllo periodico

#### 7.7.1 Generalità

Il controllo periodico deve essere eseguito da persona competente e qualificata incaricata dall'azienda di manutenzione

MINISTERO DELL'INTERNO

NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO  
ED OMOLOGAZIONE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA

D.M. 21/06/2004

### Art. 3 - Utilizzazione

- 1) le porte/chiusure resistenti al fuoco impiegate nelle attività soggette a regolamenti di prevenzione incendi devono essere omologate.  
(...omissis...)
- 1) L'utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli periodici (da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d'uso e manutenzione di cui all'art. 2, lettera j) presenti nel libretto di uso e manutenzione)